

张家港市给排水有限公司出厂水周水质公示（三厂）

采样地点：三厂泵房

报告日期: 2025.02.05

序号	项目	单位	标准限值	采样日期						
				2025.01.26	2025.01.27	2025.01.28	2025.01.29	2025.01.30	2025.01.31	2025.02.01
1	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	1	0.12	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.09
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	0.97	0.97	0.90	0.95	0.96	0.98	0.81
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	游离氯	mg/L	2, 余量≥0.3	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
备注				标准依据：生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)						

2025.02.02
<5
0.10
无
无
0.86
未检出
未检出
未检出
0.55
100%